

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Protokol o kontrole

pořízený z kontroly vykonané podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

I. Pravomoc k výkonu kontroly:

§ 82 odst. 2 písm. b) zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

II. Kontrolující:

Jméno, příjmení: Daniela Salajová
Jméno, příjmení: Hana Andrejsková

číslo služebního průkazu: 9128
číslo služebního průkazu: 9136

Vedoucí kontrolní skupiny:

Jméno, příjmení: Hana Andrejsková

číslo služebního průkazu: 9136

III. Označení místa kontroly:

Vodovod Lichkov

IV. Kontrolovaná osoba:

Právnícká osoba: Obec Lichkov
Sídlo: Obecní úřad, Lichkov
Identifikační číslo: 279161

Obecní úřad Lichkov		Čís.dopor.
Došlo dne: 28.5.2015	Zpracoval: <i>DE</i>	
Čís.j.: 288/2015	Ukl.znak:	
Příloha: 4	Vedoucí: <i>Vodovod</i>	

V. Osoby přítomné na místě kontroly:

kontrolovaná osoba (jméno statutárního orgánu právnické osoby):

osoba uvedená v § 88 odst. 2 větě první zákona 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(jméno, příjmení, funkce):

Mgr. Roman Ríchtr – starosta obce

VI. Kontrola zahájena dne: 28.5.2015 v 9:30 hodin,

úkonem: předložením služebního průkazu

VII. Předmět kontroly:

Plnění povinností stanovených v § 3-5, § 100 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“) a navazující prováděcí vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění (dále jen „vyhláška“).

VIII. Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu:

zhodnocení kvality vody na základě provedených rozborů v roce 2014

den jeho provedení: 28.5.2015

X. Kontrolní zjištění

Vodovod Lichkov zásobuje cca 495 obyvatel.

Voda je upravována odradonováním a odkyselením. O obsluhu vodovodu se starají p. Prachař a p. Doleček. Zdrojem vody jsou 4 studny a to S2, S3, S4, S5.

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Hygienické zabezpečení:

Voda je hygienicky zabezpečována dávkováním chlornanu sodného z prostoru manipulační komory.

Provozní deník, kontrola volného chloru:

Kontrola volného chloru je prováděna 1x týdně. Naměřené hodnoty jsou zaznamenávány do deníku, naměřené hodnoty se pohybují v rozmezí 0,10 – 0,25 mg/l. Na měření volného chloru je používána měřicí souprava digitální fotometr Lovibond.

Kontroly kvality vody, hodnocení:

V roce 2014 byla od poslední kontroly tj. 31.7.2014 kontrola pitné vody 1 x v rozsahu úplném z VDJ, 2x v rozsahu kráceném (10.9. – OM – čp. 132, 1.12. – OM – MŠ, kuchyň), 1x v rozsahu úplném včetně PES látek (10.6. – OM - čp. 185 – kuchyň). V rámci státního zdravotního dozoru byl odebrán vzorek pitné vody a to v rozsahu kráceném a to ze dne 6.11 – OM - MŠ kuchyň, který byl mikrobiologicky závadný a to ukazateli **koliformní bakterie – 8 KTJ/100 ml (limit 0 KTJ/100 ml)**, opakovaný rozbor byl provozovatel proveden dne 14.11 v rozsahu mikrobiologie, který vyhověl. Obyvatelé byli informováni sms zpráv.

V roce 2015 byla do dnešního dne provedena kontrola kvality pitné vody 1 x v rozsahu kráceném (9.3. – čp. 176) a 1x v rozsahu mon. VDJ (9.3.).

Četnost a rozsah kontroly vody v roce 2014 jsou v souladu se schváleným provozním. Odběrová místa jsou střídána

Rozbory vody jsou prováděny akreditovanou laboratoří – EKOLAB Žamberk.

Hodnocení ukazatelů kvality vody za rok 2014 (průměrné):

NO₃ – 6,5 mg/l, vodivost – 10,2 mS/m, pH – 7,1, Ca + Mg – 0,3 mg/l, kvalita vody je téměř neměnná, voda vykazuje nižší hodnoty v ukazateli Ca+Mg a ukazateli pH.

Údržba vodovodní sítě a vodojemu:

Odkalování vodovodní sítě je prováděno 4 x ročně (2.4., 2.7., 10.9., 12.11.) je zaznamenáváno do deníku.

XI. Požadavky kontrolního orgánu na podání písemné zprávy o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou podle § 10 odst. 2 kontrolního řádu:

Kontrolovaná osoba předloží písemnou zprávu o odstranění/prevenci zjištěných nedostatků ve lhůtě do:xxx

XII. Poučení:


Podle § 88 odst. 4 zákona 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, může fyzická osoba uvedená v § 88 odst. 2 věte první tohoto zákona (kontrolovaná osoba, zaměstnanec kontrolované osoby, člen jejího statutárního orgánu, spolupracující rodinný příslušník nebo jiná fyzická osoba, která vykonává nebo zabezpečuje činnost, která je předmětem činnosti kontrolované osoby) podat proti protokolu o kontrolním zjištění písemné a zdůvodněné námitky, a to ve lhůtě do 3 dnů ode dne seznámení s protokolem o kontrolním zjištění na adresu: Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390, Ústí nad Orlicí 562 01 Ústí nad Orlicí.

XIII. Protokol vyhotoven dne 28.5.2015 v 10:30 hodin.

XIV. Protokol obsahuje: 3 stránky

Protokol byl vyhotoven ve 2 stejnopisech.

XV. Podpisy kontrolujících:



Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

XVI. Potvrzení převzetí protokolu o kontrole na místě kontroly:

a) **kontrolovanou osobou přítomnou na místě kontroly uvedenou výše v bodu V.:**

Potvrzuji převzetí stejnopisu protokolu o kontrole.

Dne 28.5. 2015 ve 10:30 hodin

