



Protokol o zkoušce č. 1605-V-2018/J

List číslo : 1

Počet listů: 1

Zákazník : **Obec Lichkov**

561 68 Lichkov

Vzorek číslo : 1605-V

Materiál : Odpadní voda

Popis vzorku : Nitrifikační nádrž - ČOV

Odběr vzorku : zákazník - 20.11.2018

Vzork.postup : -

Datum příjmu : 20.11.2018 Datum provedení zkoušky : 20.11.2018 - 29.11.2018

č. 1605-V

Obecní úřad Lichkov		Čís. dopor.
Došlo dne : <i>29.11.2018</i>	Zpracoval: <i>ZE</i>	
Čís.j. : <i>8221 Zale</i>	Ukl.znak: <i>23.2</i>	
Příloha : <i>4, 6, 8, 9, 1</i>	<i>1.5</i>	

12

Parametr	Výsledek	Jednotka	Nejistota měření	Dle metodiky
PAL-A (tenzidy aniont.)	0.15	mg/l	-	externí lab.

Výsledky zkoušek platí pro zkoušený vzorek. Protokol může být reprodukován bez písemného souhlasu jedině celý.

Výsledky zkoušek jsou uváděny s nejistotou stanovení vyjádřenou jako rozšířená nejistota s koeficientem rozšíření $k=2$ (pro hladinu významnosti 95%). Nejistoty nezohledňují vlivy odběru. U výsledků pod mezí stanovitelnosti a u mikrobiologických zkoušek, kde je výsledek nižší než 10 KTJ(MPN) a nebo je výsledek vyjádřen jako více než (>), se nejistota měření neuvádí.

Datum vydání : 29.11.2018

Vydal(a) :

p.Hana Fišerová
vedoucí ZL

Fišerová



EKO - LAB ŽAMBEK
spol s r.o.

Zemědělská ul. 1004
564 01 Žamberk
tel./fax: 465 61 33 40
IČ: CZ13582488

