



# OBEC LICHKOV

Lichkov čp. 203, psč. 561 68 – výdejní místo Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí

---

Č.j.:OULi/679/eč.829/2023-STAR

## Krajská hygienická stanice Pardubického kraje

Územní pracoviště Ústí nad Orlicí

Ing. Jitka Seidlová

ul. Smetanova čp. 1390

562 01 ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Lichkov 10. července 2023

Přílohy – počet/listů: 3/42

Počet listů: 1

Spisový/skartační znak: 112.3/V.10

- prostřednictvím IS DS

k: KHSPA 19939/2022/HOK-UO

### Protokol o kontrole – písemná zpráva o odstranění nedostatků – radiologie

Na základě Protokolu o kontrole ze dne 19. října 2022, pod sp. zn. KHSPA 19939/2022/HOK-UO, jenž nám byl doručen prostřednictvím IS DS dne 20. října 2022 Vám sděluji, že zjištěné nedostatky pro fyzické kontrole dne 11. října 2022 byly odstraněny během 21. týdne roku 2023.

Konkrétně se jedná o:

- závada: **odstranění radonu je cca 15 %, objemová aktivita radonu v pitné vodě je nad směrnou hodnotou, tj. nad 100 Bq/l**; náprava: oprava odradonování ve stávající šachtě – přílohy č. 1, 2 a 3 – provedené rozbory a měření kompletní radiologie na řádu a dále studny S-2, S-3, S-4 a S-8 před úpravou a po úpravě a dále vrt LIH-1 před úpravou a po úpravě.

Podávám Vám tuto zprávu a jsem s pozdravem

*„otisk úředního razítka Obce Lichkov“*

**Mgr. Roman Richtr**

starosta obce v.r.

(podepsáno elektronicky)