

Výsledky rozborů 2023

	BSK5 mg/l		CHSK CR mg/l		NL mg/l		Pcelk		N-NH4+		Norg.		Ncelk.	
Povolené hodnoty	Přítok	Odtok 25/60	Přítok	Odtok 80/180	Přítok	Odtok 20/70	Přítok	Odtok *3/8	Přítok	Odtok *10/**40	Přítok	Odtok	Přítok	Odtok
Datum														
10.01.2023	108,51	4,65	248,30	11,10	84,00	2,00	3,06	0,12	20,56	0,54	5,65	1,1	26,21	4,32
07.02.2023	141,69	3,11	313,80	9,30	66,00	4,00	6,55	0,37	29,87	2,09	4,15	1,1	34,01	22,74
07.03.2023	163,86	5,88	347,60	14,20	107,00	7,00	5,97	1,03	50,77	4,76	2,3	1,24	53,06	29,48
11.04.2023	302,95	4,06	618,10	9,90	106,00	6,00	7,51	0,29	94,81	1,11	25,19	1,1	119,99	9,76
09.05.2023	357,14	11,72	712,00	28,50	128,00	19,00	9,51	1,8	84,73	8,23	15,51	3,48	100,23	36,76
06.06.2023	242,21	3,59	541,90	19,10	123,00	6,00	6,58	1,21	40,6	1,57	15,07	4,77	55,67	18,87
11.07.2023	329,79	1,86	672,90	7,30	116,00	7,00	11,4	3,35	72,31	1,77	54,19	2,1	126,49	14,01
08.08.2023	68,31	0,60	147,90	14,20	64,00	1,00	1,83	0,2	13	0,4	6,25	1,1	22,04	8,41
05.09.2023	243,46	1,16	501,80	14,50	115,00	3,00	8,88	0,31	65,31	0,47	82,16	3,8	147,65	18,28
10.10.2023	315,09	3,02	635,90	8,80	126,00	8,00	7,74	2,53	67,28	0,75	13,05	1,28	80,5	2,81
07.11.2023	186,91	4,51	396,10	10,50	105,00	7,00	5,84	0,27	64	0,21	1,1	2,71	64,1	10
05.12.2023	291,64	4,72	610,60	15,60	125,00	14,00	7,65	1,59	64,21	5,5	3,86	1,1	68,23	27,06
Průměrné hodnoty	229,2966667	4,073333333	478,908333	13,58333333	105,4166667	7	6,876667	1,089166667	55,62083	2,283333333	19,04	2,073333	74,84833	16,875
Účinnost v %		98,22355318		97,16368825		93,35968379		84,16141541		95,89482358		89,11064		77,454408
Produkované t/rok	8,94257		18,677425		4,11125		0,26819		2,169213		0,74256		2,919085	
Vypouštěné t/rok		0,15886		0,52975		0,273		0,0424775		0,08905		0,08086		0,658125
Průtok -voda čišťená: 39000,47 m3/rok 2023														

Voda vypuštěná - 39000,47 m3/rok 2023

*aritmetický průměr koncentrací za kalendářní rok

**hodnota platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně čištění vyšší než 12 st. C