

Výsledky rozborů 2024

	BSK5 mg/l		CHSK CR mg/l		NL mg/l		Pcelk		N-NH4+		Norg.		Ncelk.	
Povolené hodnoty	Přítok	Odtok 25/60	Přítok	Odtok 80/180	Přítok	Odtok 20/70	Přítok	Odtok *3/8	Přítok	Odtok *10/**40	Přítok	Odtok	Přítok	Odtok
Datum														
09.01.2024	180,29	3,41	370,80	18,50	56,00	1,00	3,82	0,9	31,34	0,21	5,04	1,31	36,43	18,18
06.02.2024	92,40	4,32	229,20	15,90	47,00	1,00	1,37	0,61	12,24	0,02	1,1	2,84	14,26	10,69
05.03.2024	359,53	4,66	713,10	9,60	104,00	2,00	10,51	1,93	54,25	0,68	15,91	2,92	70,15	16,67
09.04.2024	382,14	4,77	797,60	9,30	143,00	8,00	10,14	1,43	90,9	0,91	11,08	1,27	101,97	2,21
07.05.2024	203,91	11,86	408,80	21,40	100,00	2,00	4,39	1,89	28,93	0,47	34,79	2,73	63,72	10,56
12.06.2024	158,53	3,96	334,90	19,10	122,00	4,00	9,49	3,62	56,83	2,41	31,01	3,57	87,84	30,02
09.07.2024	294,50	1,33	634,90	21,90	174,00	2,00	10,58	3,11	42,58	0,72	59,21	2,41	101,79	17,16
06.08.2024	418,57	3,78	882,10	18,50	84,00	5,00	9,94	2,85	78,63	7,51	30,37	3,37	109,00	31,65
10.09.2024	383,14	4,20	818,80	13,40	109,00	5,00	5,5	1,94	70,76	11,97	33	2,31	103,76	36,5
08.10.2024	382,94	4,16	797,60	13,10	136,00	4,00	7,08	0,53	72,9	9,92	8,68	2,59	81,57	41,94
05.11.2024	537,66	5,76	1167,30	12,20	105,00	6,00	14,28	2,77	75,76	23,25	29,4	1,51	105,16	63,97
03.12.2024	169,28	1,88	360,20	7,60	112,00	3,00	5,77	0,15	51,95	2,31	8,86	3,9	60,80	24,86
Průměrné hodnoty	296,9075	4,5075	626,275	15,04166667	107,6666667	3,583333333	7,739167	1,810833333	55,58917	5,031666667	22,37083	2,560833	78,0375	25,3675
Účinnost v %		98,48185041		97,59823294		96,67182663		76,6017013		90,94847617		88,5528		67,493192
Produkované t/rok	11,5793925		24,424725		4,199		0,301828		2,167978		0,872463		3,043463	
Vypouštěné t/rok		0,1757925		0,586625		0,13975		0,0706225		0,196235		0,099873		0,9893325
Průtok -voda čištěná: 39000,47 m3/rok 2024														
Voda vypuštěná - 39000,47 m3/rok 2024														

*aritmetický průměr koncentrací za kalendářní rok

**hodnota platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně čištění vyšší než 12 st. C