



## Protokol o zkoušce č. 299-V-2026/J

List číslo: 1  
 Počet listů:2

**Zákazník:** Obec Lichkov  
 čp.203  
 561 68 Lichkov

**KOPIE**

**Vzorek číslo:** 299-V  
**Materiál:** Pitná voda - vodovodní řád - krácený rozbor  
**Popis vzorku:** Lichkov čp.176 - koupelna - umyvadlo  
**Odběr vzorku:** ZL EKO-LAB Žamberk spol. s r.o., Miroslav Linhart  
**Datum odběru:** 17.3.2026 10:40 -10:45  
**Vzork.postup:** (A)-SOP 751 (ČSN ISO 5667-5)  
**Datum příjmu:** 17.3.2026

Obec. úřad  
 Lichkov  
 číslo dne: 23.3.2026  
 číslo: 324/386/2026  
 příloha: 0, 1, 2, 3, 4, 5  
 číslo dopis: [blank]  
 zpracoval: PR  
 ukl.znak: 221.2  
 AS

Datum provedení zkoušky: 17.3.2026 - 23.3.2026

Parametr	Výsledek	Jednotka	Vyhл.MZd 252/2004 Sb	Nejistota měření	Dle metodiky
Dusičnany ( NO3-)	<b>6.9</b>	mg/l	50 NMH	8 %	(A)- SOP 513 (Metodika ÚRVJT)
Dusitany (NO2-)	<b>&lt;0.03</b>	mg/l	0.50 NMH	-	(A)- SOP 508 (ČSN EN 26777)
Amonné ionty (NH4+)	<b>&lt;0.02</b>	mg/l	0.50 MH	-	(A)- SOP 509 (ČSN ISO 7150-1)
pH	<b>7.32</b>		6.5 - 9.5 MH	0.1	(A)- SOP 522 (ČSN ISO 10523)
Konduktivita	<b>10.7</b>	mS/m	125 MH	3 %	(A)- SOP 510 (ČSN EN 27888)
CHSK-Mn	<b>&lt;0.80</b>	mg/l	3.0 MH	-	(A)- SOP 549 (ČSN EN ISO 8467)
KNK 4,5	<b>0.68</b>	mmol/l		5 %	(A)- SOP 532 (ČSN EN ISO 9963-1)
ZNK 8,3	<b>&lt;0.05</b>	mmol/l		-	(A)- SOP 533 (ČSN 75 7372)
Železo (Fe)	<b>0.095</b>	mg/l	0.20 MH	15 %	(A)- SOP 536 (ČSN EN ISO 11885)
Koliformní bakterie	<b>0</b>	MPN/100 ml	0 MH	-	(A)- SOP 643 (ČSN EN ISO 9308-2)
Escherichia coli	<b>0</b>	MPN/100 ml	0 NMH	-	(A)- SOP 643 (ČSN EN ISO 9308-2)
Intestinální enterokoky	<b>0</b>	KTJ/100ml	0 NMH	-	(A)- SOP 603 (ČSN EN ISO 7899-2)
Počty kolonií při 22°C	<b>0</b>	KTJ/ml	200 MH	-	(A)- SOP 611 (ČSN EN ISO 6222)
Počty kolonií při 36°C	<b>1</b>	KTJ/ml	40 MH	-	(A)- SOP 611 (ČSN EN ISO 6222)
Barva ( 436 nm )	<b>&lt;2.5</b>	mg/l Pt	20 MH	-	(A)- SOP 551 (ČSN EN ISO 7887)
Chlór volný*	<b>0.14</b>	mg/l	0.30 MH	4 %	(A)- SOP 542 (Návod setu HACH)
Chuť*	<b>Příjemná</b>		Příjemná MH	-	(A)- SOP 551 (ČSN 75 7340)
Pach*	<b>Příjemný</b>		Příjemný MH	-	(A)- SOP 551 (ČSN 75 7340)
Teplota*	<b>5.8</b>	°C	8 - 12 DH	0.1	(A)- SOP 550 (ČSN 75 7342)
Zákal ( ZFn )	<b>0.06</b>	ZF(n)	5 MH	15 %	(A)- SOP 552 (ČSN EN ISO 7027-1)
Vápník a hořčík ( Ca + Mg )	<b>0.42</b> !	mmol/l	2.0 - 3.5 DH	-	(A)- SOP 536 (ČSN EN ISO 11885)
Vápník (Ca)	<b>14.52</b> !	mg/l	40 - 80 DH	10 %	(A)- SOP 536 (ČSN EN ISO 11885)
Hořčík (Mg)	<b>1.43</b> !	mg/l	20 - 30 DH	10 %	(A)- SOP 536 (ČSN EN ISO 11885)
KNK 8,3	<b>&lt;0.30</b>	mmol/l		-	(A)- SOP 532 (ČSN EN ISO 9963-1)
Oxid uhličitý	<b>&lt;2.2</b>	mg/l		-	(N)- SOP 569 (ČSN 75 7333)
Hydrogenuhličitany (HCO3-)	<b>41.5</b>	mg/l		-	(N)- SOP 569 (ČSN 75 7333)
Uhličitany (CO3 2-)	<b>0</b>	mg/l		-	(N)- SOP 569 (ČSN 75 7333)

Hodnocení: vzorek není ve shodě s mezí danou vyhláškou č. 252/2004 Sb. v parametru označeném vykřičníkem.  
 Nejistota měření není započtena ve výroku o shodě.



## Protokol o zkoušce č. 299-V-2026/J

List číslo: 2  
Počet listů:2

Vysvětlení zkratk: NMH-nejvyšší mezní hodnota, MH-mezní hodnota, DH-doporučená hodnota

(A)-zkouška v rozsahu akreditace, (N)-zkouška mimo rozsah akreditace,(S)-zkouška zajištěná ext.poskytovatelem.

Zkoušky prováděné mimo prostory zkušební laboratoře jsou označeny hvězdičkou.

Výsledky zkoušek platí pro zkoušený vzorek. Protokol může být reprodukován bez písemného souhlasu jediné celé. Zkoušky jsou provedeny na adrese uvedené v hlavičce protokolu, mimo zkoušek označených symbolem (S).

Výsledky zkoušek jsou uváděny s nejistotou stanovení vyjádřenou jako rozšířená nejistota s koeficientem rozšíření  $k=2$  (pro hladinu významnosti 95%).

Tato nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkování, která je k dispozici na vyžádání u manažera kvality ZL.

U výsledků chemických zkoušek pod mezi stanovitelnosti se nejistota měření neuvádí.

U mikrobiologických zkoušek, kde je výsledek vyjádřen jako méně než (<) nebo jako více než (>), se nejistota měření neuvádí.



Datum vydání: 23.3.2026

Vydal:

*Hana Fišerová*  
Hana Fišerová  
vedoucí ZL

konec protokolu

**Doložka podle § 69a odst. 4 zákona č. 499/2004 Sb. a § 24 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb.  
pro změnu datového formátu dokumentu v digitální podobě.**

Dokument na vstupu nebyl podepsán.

Jednoznačný identifikátor dokumentu:

**AAAAELKDCDI7Q2**

Název souboru, nad kterým proběhla změna datového formátu:

**SKM\_C250i26032314030.pdf**

Původní datový formát: **.PDF**

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:

**Obec Lichkov**

Datum vyhotovení ověřovací doložky: **23.03.2026**

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

**Denisa Sejkorová**