

ČOV Lichkov 2016

datum odběru vzorku	teplota odpadní vody na odtoku (°C)	N-NH4 (mg/l) do 12°C (limit max. 10 mg/l)	N-NH4 (mg/l) nad 12°C (limit max. 40 mg/l)	Pcelk (mg/l) do 12°C (limit max. 3 mg/l)	Pcelk (mg/l) nad 12°C (limit max. 8 mg/l)
13.1.2016	8,3	8,60		8,28	
10.2.2016	6,5	0,50		4,63	
8.3.2016	5,7	0,08		2,24	
12.4.2016	8,7	1,82		5,86	
10.5.2016	11,0	20,09		9,26	
7.6.2015	14,1		1,89		4,80
12.7.2016	17,6		3,50		2,33
10.8.2016	19,2		2,40		8,86
6.9.2016	18,6		7,33		0,71
12.10.2016	15,7		14,95		2,60
8.11.2016	13,4		10,15		2,12
6.12.2016	9,6	7,30		2,25	
Ø hodnota za rok do 12°C		6,39		5,42	
Ø hodnota za rok nad 12°C			6,70		3,57